



Energinet
Att.: Louise Hjort Nielsen
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato	20. marts 2026
Sagsbehandler	Mathias Graversen
Telefon direkte	76 16 14 67
Sagsid	MIS-26/000663

Godkendelse efter vandløbsloven til krydsning af Præstegårdsbækken syd for Gammelby Ringvej og en vejgrøft syd for Estrupvej i Esbjerg

I henvendelse modtaget fra Energinet den 26. januar 2026 ansøges om tilladelse til krydsning af Præstegårdsbækken og en vejgrøft med 150kV kabler ejet af Energinet.

Præstegårdsbækken er en åben regnvandsledning, men er samtidig beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3. Krydsningen af det beskyttede vandløb foretages lige syd for Gammelby Ringvej i matr.nr. 5æ Gammelby, Esbjerg Jorder, mens vejgrøften ligger syd for Estrupvej i matr.nr. 1422a Esbjerg Bygrunde. Et oversigtskort med begge krydsninger kan ses i Bilag 2, og de enkelte krydsninger kan ses i Bilag 3. Begge krydsninger sker via styret underboring.

Kabellægning imellem Estrupvej Højspændingsstation og Lykkegård Højspændingsstation består af ét kabelsystem med tre faser. Den styrede underboring udføres med en diameter på mellem 280-330 mm, hvori der trækkes et Ø180 mm føringsrør til hvert fasekabel. Det vil sige i alt tre underboringer og tre føringsrør for et kabelanlæg. Underboringerne forventes udført i 2.-3. kvartal 2026.

Afgørelse

Krydsningen godkendes hermed i henhold til vandløbslovens¹ § 47, jævnfør § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.², på følgende vilkår:

- at krydsningerne placeres i henhold til ansøgningens kortbilag, jf. godkendelsens figur 2 og 3,
- at krydsningernes overkanter ligger mindst 1 meter under vandløbets eksisterende bund.
- at krydsningernes overkanter, i en afstand af 5 m på hver side af vandløbene, ligger i samme dybde som under vandløbene,
- at vandløbene ikke tilføres sand, boremudder m.v. under etableringsarbejdet,
- at krydsningerne etableres ved styret underboring eller lignende kontrollabel metode, og at der senest 2 dage forud for arbejdets påbegyndelse fremsendes en plan for oprydning i forbindelse med eventuelt blow-out, og hvis det sker, skal kommunens Team Natur straks kontaktes på tlf. 76 16 51 25,
- at der alene anvendes risikovurderede tilsætningsstoffer i boremudderet.
- at der ikke anbringes pæle, faskiner eller lignende i vandløbene,
- at krydsningerne afmærkes tydeligt ved anbringelse af skilte eller lignende på begge sider af vandløbene, og at disse vedligeholdes,
- at de nødvendige aftaler med lodsejere er i orden,
- at ledningsejer bærer alle økonomiske omkostninger til anlæg og fremtidigt vedligehold eller hvis ledningerne ikke er sikret mod at "flyde op", hvis arealerne bliver mere våde, f.eks. ved fremtidige naturgenopretninger og hydrologiprojekter,
- at der gives besked om arbejdets påbegyndelse senest 2 dage før til vandløbsmyndigheden, Esbjerg Kommune.

Ansøger er ansvarlig for, at de stillede vilkår overholdes.

Vandløbsmyndigheden fører tilsyn med arbejdets udførelse, såfremt det skønnes nødvendigt.

Afgørelsens gyldighed

Ved ovenstående gives der alene tilladelse til krydsning af vandløbet med det nævnte anlæg. Formålet er at sikre, bl.a. gennem de stillede vilkår, at der tages behørigt hensyn til både de afvandingsmæssige og miljømæssige interesser, der knytter sig til vandløbet.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019

² Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016

I henhold til loven er vandløbsmyndigheden i øvrigt forpligtiget til at registrere ejerforhold, art og anlæggets placering ved vandløbene. Ejeren skal derfor oplyse, hvis anlægget fjernes eller, hvis ejerskabet overgår til andre.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes senest 3 år fra i dag.

Andre forhold

Ansøger er selv ansvarlig for at kontrollere Ledningsregistret for eksisterende rør, ledninger, kabler etc. på lokaliteten, samt at respektere disse.

Ligeledes er ansøger pligtig til selv at kontrollere, om der ved krydsningsstederne er arealer, der er registreret som beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. I sådanne områder må der ikke foretages indgreb uden forudgående dispensation.

Ansøger har ansvaret for at håndtere evt. blowout ved brug af styret underboring, og sikre, at der ikke sker skade på §3-beskyttet natur. Ved blowout i beskyttet natur, herunder vandløb, skal Esbjerg Kommunes Team Natur kontaktes på tlf. 76 16 51 30 for vejledning omkring håndtering og oprydning. Vær opmærksom på, at oprydningen ikke må medføre køreskader m.m. på det beskyttede naturområde.

Hvis der i forbindelse med krydsningerne er behov for midlertidig grundvandssænkning med udpumpning af grundvand til vandløbene, skal særskilt ansøgning herom fremsendes til kommunen. En eventuel ansøgning skal indeholde oplysninger om grundvandssænkningens størrelse, varighed samt udpumpningsvandets indhold af jern og suspenderet stof samt måling af pH.

Endelig bemærkes det, at vandløbsmyndigheden ikke påtager sig forpligtigelser eller ansvar af nogen art for anlæggets placering og forankring, eller eventuelle blotlægninger som følge af naturlig erosion i vandløbenes bund og sider. Ejeren kan pålægges for egen regning at omlægge anlægget, såfremt vandløbets naturlige dynamik indebærer betydelig forlægning af vandløbslejet. Der kan ikke forventes meddelt tilladelse til fiksering af vandløbslejet af hensyn til anlægget. Såfremt et regulerings- eller restaureringsprojekt for vandløbet nødvendiggør omlægning af anlægget, vil udgifterne hertil dog normalt skulle afholdes som en del af et sådant projekt.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan jf. vandløbslovens kapitel 16 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Se klagevejledning i Bilag 1.

Henvendelse vedrørende denne afgørelse rettes til Mathias Graversen på tlf. nr. 76 16 14 67 eller e-mail malg@esbjerg.dk.

Venlig hilsen

Mathias Graversen
Biolog

Bilag

1. Klagevejledning
2. Oversigtskort
3. Kort over krydsningsstederne
4. Ansøgningen

Kopi sendt til:
Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg Havn
STENA RECYCLING A/S
TDC Holding A/S
Nordic Energy Invest AS
Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
JUTLANDIA TERMINAL A/S
TS TECH A/S

Bilag 1 – Klagevejledning

Denne afgørelse kan jf. vandløbslovens kapitel 16 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- den, afgørelsen er rettet til,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klagen indgives senest den 17. april 2026.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk under "Start din klage". Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Esbjerg Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kontaktes på mfkn@naevneneshus.dk, og du kan få hjælp til klageportalen på klageportalen@naevneneshus.dk.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Natur & Vandmiljø, Esbjerg Kommune. Hvis Natur & Vandmiljø, Esbjerg Kommune fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Betingelser for fritagelse findes på www.naevneneshus.dk. Du skal samtidigt sende en mail til miljo@esbjerg.dk eller et brev til Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. På denne måde ved kommunen, at en klage er på vej.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen,
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Bilag 2 – Oversigtskort



Figur 1: Krydsningerne er markeret med rødt X.

Bilag 3 – Krydsninger



Figur 2: Krydsning ved matrikel nr. 1422a Esbjerg Bygrunde



Figur 3: Krydsning ved matrikel nr. 5æ Gammelby, Esbjerg Jorder

Bilag 4 – Ansøgning

Ansøgning om tilladelse til krydsning af vandløb

Energinet ansøger om tilladelse til krydsning af vandløb i forbindelse med etablering af 150kV kabelanlæg.

Energinet skal etablere nyt 150kV kabelanlæg mellem Estrupvej Højspændingsstation og Lykkesgård højspændingsstation i Esbjerg Kommune. Kabelanlægget består af ét kabelsystem (tre faser), og vil i forbindelse med krydsningen af nedenstående vandløb, udføres ved styret underboring. Styret underboring udføres med en diameter på mellem 280-330 mm, hvori der trækkes et Ø180 mm føringsrør. En underboring udføres med et føringsrør til hvert fasekabel (kabel), det vil sige i alt tre underboringer og tre føringsrør for et kabelanlæg. Terrænet over underboringen vil således ikke blive berørt i forbindelse med anlægsarbejdet.

Underboringerne forventes udført i 2. kvartal 2026- 3. kvartal 2026.

Oversigt over vandløb der krydses



Figur 1 Matrikel 1422a Esbjerg Bygrunde - vandløb krydses ved styret underboring.



Figur 2 Matrikel 7000ax Gammelby, Esbjerg Jorder - vandløb og beskyttet vandløb krydses ved styret underboring.

Venlig hilsen

Louise Hjorth Nielsen

Konsulent

Miljøvurdering Vest

+4571202502

LOHNI@energinet.dk

Underboringen vil starte og slutte min. 5 meter fra vandløbets kant og føres min. 1 meter under vandløbsbunden.